
FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Coffret de protection photovoltaïque

PRODUIT	VERSIONS	ÉDITION
Coffret AC triphasé 12 kW, différentiel 30 mA type A, parafoudre T2	1	08/11/2026

Coffret AC triphasé pour un onduleur de 12 kW : disjoncteur 4P 20 A, interrupteur différentiel 4P 25 A 30 mA type A et parafoudre type 2 débrochable (In 20 kA, Imax 40 kA). Schéma électrique fourni.



COFFRET AC TRIPHASÉ 12 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE A	VALEUR
Puissance onduleur	12 kW
Nombre d'onduleurs	1
Réseau	triphasé
Disjoncteur	4P 20 A
Protection différentielle	interrupteur différentiel 4P 25 A, 30 mA, type A
Parafoudre	type 2, 3P+N, débrochable
Valeurs du parafoudre	In 20 kA, Imax 40 kA
Régime de neutre	TT, TN
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK07
Matière	plastique ABS
Références normatives	UTE C15-712-1, NF C15-100 ; parafoudre NF EN 61643-11

Coffret AC triphasé pour un onduleur de 12 kW : disjoncteur 4P 20 A, interrupteur différentiel 4P 25 A 30 mA type A et parafoudre type 2 débrochable (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier ABS IP65 IK07, réalisé selon UTE C15-712-1 et NF C15-100.

Document établi par FreXolaire à partir des caractéristiques techniques du produit. Photo non contractuelle. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.